max. 20 Leuchten
pro Endstromkreis

max. 20 Leuchten
pro Endstromkreis

Ansteuerung durch
Brandmeldeanlage

BMZ

Anbindung an GLT
4 Relaiskontakte

GLT

Meldetableau

IP Tableau oder bau-
seitiger PC mit CPS-LPS
Manager zur Vernetzung von
bis zu 253 CPS+LPS Anlagen
über TCP/IP

Netzüberwachung
(Krit. Kreis)

8 Schalteingänge
4 x pot. frei
4 x 230VAC

Router oder Switch
je 1 x LAN CAT 7

Switch je Anlage
LAN CAT 7

LPS 1 LPS 2 LPS 3 LPS 4 LPS 253

oder

LPS 1 LPS 2 LPS 3 LPS 4 LPS 253

**Steuerleitung JY(St)Y 4 x 2 x 0,8
notwendig bei Netzüberwachung BS
gemeinsam ein**

**Steuerleitung JY(St)Y 4 x 2 x 0,8
notwendig bei Netzüberwachung BS
gemeinsam ein**

PFROMMER
NOTSTROMSYSTEME

Notbeleuchtung nach VDE / EN
BSV- / USV- / UGV-Anlagen
Beratung, Planung und Verkauf
Montage, Service und Wartung

www.pfrommergmbh.de

Pfrommer GmbH
Nonnenbacher Weg 29
88079 Kressbronn
Tel: 0 75 43 / 96 40-0
Fax: 0 75 43 / 81 95
E-Mail: info@pfrommergmbh.de

Pfrommer Energie GmbH
Waldmattenstraße 6b
79183 Waldkirch
Tel: 0 76 81 / 47 934-0
Fax: 0 76 81 / 47 934-17
E-Mail: energie@pfrommergmbh.de